

学校施設のブロック塀等の撤去・改修工事の完了について

2018年6月18日の大阪北部地震を受けて、緊急点検を実施したところ、建築基準法施行令に適合していないものや経年劣化しているものは、学校施設全体で29校に、1,509mのブロック塀がありました。

これらのブロック塀等については、安全を確保するため、計画的に撤去・改修工事を進めてきましたが、2019年度ですべて学校施設の改修が完了いたします。

1 撤去・改修工事の内容

(1) 現行の建築基準法施行令に適合しないブロック塀

- ・既存ブロック塀を撤去し、目隠しフェンス・ネットフェンス等の新設をする。
- ・既存ブロック塀の上部を撤去し、高さ1.0m以下の安全な仕様にする。

(2) 経年劣化しているブロック塀等

- ・土圧のかかっている擁壁で劣化しているものの撤去・新設をする。
- ・プールサイドの擁壁で劣化しているものの撤去・新設をする。
- ・記念碑、石柱、投てき板で危険なものは、安全対策や撤去をする。

2 撤去・改修工事の実績

	2018年度 改修済の学校数	2019年度 改修済の学校数	合計 学校数
小学校	15	8	23
中学校	4	2	6
合計	19	10	29
	65.5%	34.5%	100%

※ 詳細については、別紙「年度別コンクリートブロック塀等の対応状況」参照

※ 対応状況は、「町田市ホームページ まちだ子育てサイト」で公開中です

別紙 年度別コンクリートブロック塀等の改修状況

【小学校】 小学校 2018年度 15校 2019年度 8校 計 23校

学校名	場所	内容	工事完了年度
町田第一小学校	北西側市道沿い	ネットフェンス取替	2018年度
町田第二小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
町田第三小学校	正門脇	CB塀の撤去・改修	2018年度
町田第四小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
	校庭(投てき板)	CB塀の撤去	2018年度
町田第五小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
町田第六小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
南大谷小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2019年度
藤の台小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2019年度
本町田東小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
	北側道路沿い (擁壁上)	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	2019年度
本町田小学校	校庭南側	斜面の土留め	2018年度
南第一小学校	校舎北側	CB塀の撤去・改修	2018年度
	職員通用口周辺	記念碑等の安全対策	2018年度
	校庭	フラッグポール等の撤去	2018年度
南第三小学校	校舎北側	CB塀の一部撤去	2018年度
南第四小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
つくし野小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
小川小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2019年度
成瀬台小学校	駐車場	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	2019年度
鶴川第二小学校	学童保育クラブ脇	CB塀の撤去	2018年度
鶴川第三小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2019年度
	正門、東側門	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	
鶴川第四小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
	北門、南門、 校庭(登り棒周り)	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	2019年度
	昇降口	水飲み場の塀の改修	2018年度
忠生小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
	門(体育館脇)	石柱の撤去	2018年度
小山田小学校	校舎裏側	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	2018年度
忠生第三小学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
相原小学校	校庭 (町田街道側)	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	2019年度
	体育館脇 (市道沿い)	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	2019年度

【中学校】 中学校 2018年度 4校 2019年度 2校 計 6校

学校名	場所	内容	工事完了年度
町田第二中学校	プール	CB塀の撤去・改修	2019年度
	校舎北側 (市道沿い)	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	2019年度
町田第三中学校	プール	老朽化・破損等した塀・土留め等の改修	2019年度
南大谷中学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
つくし野中学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
鶴川第二中学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度
薬師中学校	プール	CB塀の撤去・改修	2018年度